

Rignano 11/12/2017

soc Talete spa

Sede

P c Al Sindaco del Comune di  
Campagnano di Roma (RM)

Sede

Oggetto: comunicazione esiti non conforme campionamento acqua destinata a consumo umano - ordinanza limitazione d'uso .


Si comunica che gli esiti di campione di acqua destinata a consumo umano prelevato presso rubinetto uscita Font. Pubb. sito in via della Rocca del 27/11/2017 NRG 17936 , pervenuti allo scrivente Servizio in data 07/12/2017, sono risultati all'analisi microbiologica **NON CONFORME** ai valori fissati dal D.L.vo 31/2001 per il parametro:

**Fluoro pari a 1,83 mg/l, eccedente il limite di norma**

Per quanto sopra si chiede all'Autorità sindacale emanazione ordinanza di limitazione d'uso dell'acqua distribuita da tale acquedotto, non idonea all'uso potabile diretto e la preparazione alimenti. Sono consentiti gli altri usi .

Si chiede al Gestore di voler far ripristinare il parametro di norma dell'acqua distribuita dall'acquedotto citato. Lo scrivente Servizio provvederà ad effettuare i prelievi di riconrollo come da normativa.

Si rimette per competenza.



Il Responsabile SIAN UOS

Dott. G. Ronzani